

Ing. Martin Čejka
Křížkovského 339/33b
603 00 Brno

Číslo revize: 2025-255
Datum revize: 4.8.2025
Revizní technik: Ing. Martin Čejka
Ev. číslo: 5259/9/21/R-TZ-NA,PK4,HK4

ZPRÁVA O PROVOZNÍ REVIZI TLAKOVÉ NÁDOBY

(revize provedena dle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. a ČSN 690012)

Provozovatel:
Společenství vlastníků Černého 28,30,32, Brno
Černého 798/30
635 00 Brno

Středisko:
Místnost s bojlerem Černého 30

I. Technická data:

Druh zařízení:	Expanzomat SV
Umístění:	Místnost s bojlerem Černého 30
Výrobní číslo:	12M 0830 91021
Rok výroby:	2012
Objem:	60 L
Nejvyšší pracovní přetlak:	1 MPa
Zkušební přetlak:	1,48 MPa
Pracovní látka:	voda/plyn
Nejvyšší pracovní teplota:	70°C

II. Předložena kompletní dokumentace tlakového zařízení:	ano, pasport k dispozici u správce zařízení
--	---

III. Výstroj nádoby:

<u>Tlakoměr</u>			
Umístění:	potrubí SV	Průměr pouzdra:	100 mm
Rozsah:	0-1 MPa		
Označeno MAX:	ano	Označeno MIN:	ne

<u>Pojistný ventil</u>			
DN/PN:	25/10	Otevírací tlak:	8 bar

<u>Teploměr</u>			
Umístění:	panel boileru	Rozsah:	0-120°C

<u>Jiná výstroj</u>	bez zjevných závad
---------------------	--------------------

IV. Průběh revize, zjištěný stav a závady:

Provozní revize byla provedena při provozním tlaku. Otevírací přetlak pojistného ventilu je nižší, než konstrukční přetlak nádoby. Revidovaná nádoba je v dobrém technickém stavu, údaje na štítku nádoby jsou čitelné. Pasport nádoby byl předložen. Nádoba je přístupná, nejeví známky netěsnosti. Výstroj a armatury jsou bez závad.

Obsluha má oprávnění dle čl. 6 a 7 Přílohy ČSN 690012.

V provozním deníku **nejsou** prováděny zápisy o zkoušení pojišťovacího ventilu dle ČSN 690012.

V. Zhodnocení závad, stanovená opatření:

Pravidelně provádět provozní záznamy do deníku obsluhou TNS, dle ČSN 690012, čl. 7.
Zkontrolovat tlak vzduchu v nádobě.

VI. Závěr:

Zařízení je po odstranění závad schopno bezpečného provozu

VII. Termíny revizí:

Příští provozní revize:	4.8.2026
Příští vnitřní revize:	2030
Osvědčení obsluhy:	2026 – p. Svoboda

Rozdělovník: 1xprovozovatel, 1xrevizní technik

Převzal:
(Provozovatel zařízení)

Vypracoval:

